

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-GB.ПБ34.В.00105/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025577

Акционерное общество «Хоневелл». Адрес: 121059, Россия, г. Москва, ул. Киевская, д.7, эт.8, комната 37. ОГРН: 1027739067168. Телефон: +7 (495) 796-98-00. E-mail: info@honeywell.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

KAC ALARM COMPANY LIMITED. Адрес: KAC House, Thornhill Road, North Moons Moat Redditch, B98 9ND United Kingdom (Соединенное Королевство). Телефон: +44(0)1527406655. Факс: +44(0)1527406677. E-mail: marketing@kac.co.uk

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные ручные и устройства дистанционного пуска, выпускаемые по технической документации изготовителя, перечень моделей и принадлежностей -- в соответствии с Приложениями № 0008487, № 0008488, № 0008489.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1, 2)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Э-12/04-2019 от 24.04.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 047/ОС-19 от 28.03.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая и эксплуатационная документация



Срок действия сертификата соответствия с

24.04.2019

по

23.04.2024

руководитель (заместитель руководителя)

орган по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-GB.ПБ34.В.00105/19

(обязательная сертификация)

№ 0008487

Извещатели пожарные ручные и устройства дистанционного пуска, выпускаемые по технической документации изготовителя, перечень моделей

1. Извещатели пожарные ручные адресные, серии:

M5A-RPyzk-NNNN-MM(-OEM),

MCP5A-RPyzk-NNNN-MM(-OEM), где:

уу – наличие изолятора (01 – без изолятора, 02 – с изолятором, 03 – без изолятора Honeywell, 04 – с изолятором Honeywell, другие нечетные – без изолятора, четные – с изолятором);

z – тип установки (F – врезная установка; S – поверхностная установка);

k – тип приводного элемента (G – стекло; F – пластик);

NNNN – код логотипа на корпусе;

MM – версия протокола;

(-OEM) – код OEM

2. Извещатели пожарные ручные адресные, серии:

W5A-RPyzk-NNNN-MM(-OEM),

WCP5A-RPyzk-NNNN-MM(-OEM), где:

уу – наличие изолятора (01 – без изолятора, 02 – с изолятором, 03 – без изолятора Honeywell, 04 – с изолятором Honeywell, другие нечетные – без изолятора, четные – с изолятором);

z – тип установки (F – врезная установка; S – поверхностная установка);

k – тип приводного элемента (G – стекло; F – пластик);

NNNN – код логотипа на корпусе;

MM – версия протокола;

(-OEM) – код OEM

3. Устройства дистанционного пуска адресные, серии:

M5A-xPyzk-NNNN-MM(-OEM),

MCP5A-xPyzk-NNNN-MM(-OEM), где:

X – цвет корпуса (G – зеленый, W – белый, O – оранжевый, Y – желтый, B – синий);

уу – наличие изолятора и код производителя (01 – без изолятора, 02 – с изолятором, 03 – без изолятора Honeywell, 04 – с изолятором Honeywell, другие нечетные – без изолятора, четные – с изолятором);

z – тип установки (F – врезная установка; S – поверхностная установка);

k – тип приводного элемента (G – стекло; F – пластик);

NNNN – код логотипа на корпусе;

MM – версия протокола;

(-OEM) – код OEM

4. Устройства дистанционного пуска адресные, серии:

W5A-xPyzk-NNNN-MM(-OEM),

WCP5A-xPyzk-NNNN-MM(-OEM), где:

X – цвет корпуса (G – зеленый, W – белый, O – оранжевый, Y – желтый, B – синий)

уу – наличие изолятора (01 – без изолятора, 02 – с изолятором, 03 – без изолятора Honeywell, 04 – с изолятором Honeywell, другие нечетные – без изолятора, четные – с изолятором);

z – тип установки (F – врезная установка; S – поверхностная установка);

k – тип приводного элемента (G – стекло; F – пластик);

NNNN – код логотипа на корпусе;

MM – версия протокола;

(-OEM) – код OEM

Руководитель (заместитель руководителя)
Организации по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-GB.ПБ34.В.00105/19

(обязательная сертификация)

№ 0008488

Извещатели пожарные ручные и устройства дистанционного пуска, выпускаемые по технической документации изготовителя, перечень моделей

5. Устройства дистанционного пуска, серии:

MRA-VXXXKY-NNNN-MM.

MCPRA-VXXXKY-NNNN-MM, где:

R – тип исполнения (1, 2, 3, 4, 8);

V – цвет (W – белый, Y – желтый, G – зеленый, B – синий, O – оранжевый);

XXX – номинал резистора;

К – тип установки (F – врезная установка; S – поверхностная установка);

Y — тип приводного элемента;

NNNN – код логотипа на корпусе;

MM – код изображения на корпусе

6. Устройства дистанционного пуска, серии:

MRB-VXXXKY-NNNN-MM.

MCPRB-VXXXKY-NNNN-MM, где

R – тип исполнения (1, 2, 3, 4, 8);

V – цвет (W – белый, Y – желтый, G – зеленый, B – синий, O – оранжевый);

XXX — номинал резистора;

К – тип установки (F – врезная установка; S – поверхностная установка);

Y — тип приводного элемента;

NNNN – код логотипа на корпусе;

ММ – код изображения на корпусе

7. Устройства дистанционного пуска, серии:

WRA-VXXXKY-NNNN-MM,

WCPRA-VXXXXY-NNNN-MM, где:

R – тип исполнения (1, 2, 3, 4, 8):

V – цвет (W – белый, Y – желтый, G – зеленый, B – синий, O – оранжевый);

XXX – номинал резистора;

K – тип установки (F – врезная установка; S – поверхностная установка);

Y – тип приводного элемента;

NNNN – код логотипа на корпусе;

ММ – код изображения на корпусе



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

Инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-GB.ПБ34.В.00105/19

(обязательная сертификация)

№ **0008489**

Извещатели пожарные ручные и устройства дистанционного пуска, выпускаемые по технической документации изготовителя, перечень принадлежностей

№ п/п	Обозначение	Название
1	MUS012W SR3T	Монтажная коробка с 3 контактами для настенной установки ИПР, красная
2	PS027W SY3T	Монтажная коробка с 3 контактами для настенной установки УДП, желтая
3	PS031W SR1T	Монтажная коробка с 1 контактом для настенной установки ИПР, красная
4	PS210	Неразрушаемый приводной элемент для MCP
5	TB011 ETT/1	Врезное основание
6	PS186 BZR/2	Рамка для врезной установки ИПР (10 шт.)
7	PS200	Прозрачная крышка для MCP
8	G21140 WRKG1X10 (PIC)	Сменное стекло, 10 штук, рисунок
9	G21572 WRKG1X10 (TEXT)	Сменное стекло, 10 штук, текст
10	G41140 WEKG1X50 (OIC)	Сменное стекло, 50 штук, рисунок
11	SC081 P 014	Кабельный ввод для WCP (20 шт.)
12	SC071	Клеммная колодка для извещателей пожарных ручных и устройств дистанционного пуска серий УДП/MCP/WCP (упаковка 20 шт.)
13	SC070	Запасной ключ для извещателей пожарных ручных и устройств дистанционного пуска серий УДП/MCP/WCP (упаковка 10 шт.)
14	SC083	Комплект стяжек P056 для пломбирования прозрачной защитной крышки PS200 (упаковка 10 шт.)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ
[Signature]
ПОДПИСЬ

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия