

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.02360

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021838

Акционерное общество «Хоневелл». Адрес: 121059, Россия, г. Москва, ул. Киевская, д.7, эт.8, комната 37. ОГРН: 1027739067168. Телефон: +7 (495) 796-98-00. E-mail: info@honeywell.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Систем Сенсор Технологии». Адрес: 399071, Россия, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2, офис 512. ОГРН: 1154827010392. Телефон: +7 (4742) 51-79-06, +7 (4742) 51-79-07.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Устройства дистанционного пуска серии УДП, выпускаемые по ТУ 26.30.50-018-42107002-2017, модели и принадлежности — в соответствии с Приложением № 0014972. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Э-19/06-2018 от 21.06.2018 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Протокол испытаний № 90/ЭР-18 от 13.03.2018 г. ИЛ ЗАО НИЦ «САМТЭС», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ40, внесен в реестр аккредитованных лиц 01.08.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 008/ОС-18 от 16.01.2018 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 26.30.50-018-42107002-2017, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

22.06.2018

по

21.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.А. Тарунтаев
инициалы, фамилия

И.А. Поединцев
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЛБ34.В.02360

(обязательная сертификация)

№ **0014972**

**Устройства дистанционного пуска серии УДП,
выпускаемые по ТУ 26.30.50-018-42107002-2017,
код ОКПД2 26.30.50.121, код ТН ВЭД 8531 10 000 0**

Перечень моделей

№ п/п	Наименование	Наличие изолятора (да/нет)
1.	УДП1А-ХУУУУУУУ-У-01 «М1А-ХУУУУУУУ-У-01»	Нет
2.	УДП1В-ХУУУУУУУ-У-01 «М1В-ХУУУУУУУ-У-01»	Нет
3.	УДП2А-ХУУУУУУУ-У-01 «М2А-ХУУУУУУУ-У-01»	Нет
4.	УДП3А-ХУУУУУУУ-У-01 «М3А-ХУУУУУУУ-У-01»	Нет
5.	УДП4А-ХУУУУУУУ-У-01 «М4А-ХУУУУУУУ-У-01»	Нет
6.	УДП5А-ХР01УУ-У-02 «М5А-ХР01УУ-У-02-КК»	Нет
7.	УДП5А-ХР02УУ-У-02 «М5А-ХР02УУ-У-02-КК»	Да
8.	УДП5А-ХР01УУ-Е010-02 «М5А-ХР01УУ-Е010-02»	Нет
9.	УДП5А-ХР02УУ-Е010-02 «М5А-ХР02УУ-Е010-02»	Да
10.	УДП5А-ХР03УУ-02 «М5А-ХР03УУ-02»	Нет
11.	УДП5А-ХР04УУ-02 «М5А-ХР04УУ-02»	Да
12.	УДП1А-3030-ХУ-У «УФР-М-МСПА-ХУ-У»	Нет
13.	УДП1А-3030-ХУ-У/02 «УФР-М-МСПА-ХУ-У-И»	Да
14.	УДП-ЛЕО-Х «ЛЕОНАРДО-УДП-Х»	Нет

Примечания:

Х – цвет корпуса УДП (У – желтый, Г – зеленый, В – синий, У – белый, А – оранжевый)

УУУ – номинал (Ом)

У – тип установки (Ф – врезная установка; С – поверхностная установка)

У – тип приводного элемента (Г – стекло; Ф – пластик)

КК – код производителя контрольной панели (01, 02 и т.д.)

Используемые принадлежности (аксессуары)

№ п/п	Наименование	Обозначение
1	Базы извещателей	УХ1Т, УХ2Т, УХ3Т
2	Врезное основание с контактами	ЕТТ/1, ЕТТ/2, ЕТТ/3
3	Рамка для врезной установки	ВУХ/1, ВУХ/2, ВУХ/3
4	Сменное стекло извещателя	КГ1х10 ЕУ54-11 Dot&Arrow, КГ1х10 Russian Plain, КГ1х50 ЕУ54-11 Dot&Arrow, КГ1х50 Russian Plain
5	Навесная крышка извещателя	УС200
6	Неразрушаемый сменный нажимной элемент	УС210
7	Комплект запасных ключей	УС070
8	Комплект стяжек для пломбирования крышки УС200	У056
9	Контактная колодка	УС071



**Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации**

Эксперт (эксперты)

(Signature)
ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунтаев
инициалы, фамилия

И.А. Посединцев
инициалы, фамилия